



# 上海市建筑科学研究院

2012091084R Shanghai Research Institute of Building Sciences

## 检测报告

### TEST REPORT

检测类别 (Test Category): 委托检测 (Commission test)

报告编号 (Report Number): DE41F-130061

委托单编号 (Commission Number): DE41F-130031

共 1 页, 第 1 页 (Page 1 of 1)

委托单位 Commission Company	澳大利亚永顺有限公司 YONG SHUN CO PTY LTD.		联系电话 Tel	612 97580203	
单位地址 Commission Address	1/46 GAREMA CIRCUIT KINGSGROVE NSW 2208 AUSTRALIA		邮政编码 Post Code	---	
委托日期 Commission Date	2013-4-15		送样日期 Receiving Date of Sample(s)	2013-4-15	
检测日期 Test Date	2013-4-27		报告日期 Date of Test Report	2013-5-10	
检测依据 Test Requirements	GB/T 23858-2009 《检查井盖 Manhole cover》 YB-T 4001.1-2007 《钢格栅板及配套件 第 1 部分: 钢格栅板 Steel bar grating and matching parts Part 1: Steel bar grating》 AS 3996-2006 《井盖与格板 Access covers and grates》(澳大利亚标准 Australian Standard)				
样品编号 Sample(s)	DE41F-130031-3	样品名称 Name of Sample	水槽钢格板 Steel bar grating	型号规格 Model	230mm×1000mm (D210)
样品数量 Receiving Number of Sample(s)	1 件 (1 piece)	生产单位 Manufacturer	---	生产日期 Date of Manufacture	---
代表数量 Represent a quantity	---	样品状态 Condition of Sample(s)	无异常 Normal	商标批号 Trademark	---
检测项目 Test Items	标准要求 Require of Standard		检测结果 Test Results		单项评定 Item judge
破坏荷载 Ultimate limit state design load	加载至试验荷载 210kN, 30s 后卸载, 井盖不得出现影响使用功能的损坏。 Load to 210kN, than wait 30s, unload to 0kN, request no damage with the grate.		加载至 210kN, 30s 后卸载, 井盖未破坏。 Load to 210kN, wait 30s, unload to 0kN, the grate is not damage.		合格 qualified
仪器设备 Test device(s)	微机控制电液伺服压剪试验机 (microcomputer control system servo Pressure shear tester) 9940705。				
备注 Remarks	1、格栅条 (Bar): 25mm×5 mm, 扭绞方钢 (Twisted square steel): 6 mm×6 mm; 3、净孔 (Clear opening): Co 为 205mm; 2、压头尺寸 (Diameter of press piece): Φ250mm。				
说明 Statement	1、未经本检测机构同意, 不得部分复制本报告 (The cope of the test report will not valid without agreement with the test company.)。 2、以上检测结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出 (Any question about the test report, please contact the test company within 15 days.)。				

检测单位 (盖章)

Test Company (Seal)

地址: 宛平南路 75 号 (Address: NO. 75, Wanping Road(South), Shanghai)

邮编 (Post Code): 200032

电话 (Tel): 64390809×269

批准 (Approved by): 审核 (Verified by): 主检 (Tester):

赵伟欣

陈平

陈慧

检测报告专用章

(1)